



呼び径	d	L	フランジ (JIS 10K)							D1	(≒) H	重量 (kg)	数量 (台)
			D	C	n	h	g	f	t				
15	15	108	95	70	4	15	51	1	12	140	186	3.3	
20	20	117	100	75	4	15	56	1	14	140	197	4.1	
25	25	127	125	90	4	19	67	1	14	140	212	5.2	
32	32	140	135	100	4	19	76	2	16	160	236	7.5	

符号	日付	訂正記事	担当
△	2010-01-15	逆座試験追加	安部・元田・山崎
△	2010-08-05	S.L設計変更、40A削除	安部・山崎・山崎
△	2011-01-25	20A・32A H寸法変更	吉田・安部・山崎
△	2011-03-30	逆座試験削除	吉田・安部・山崎
△	2013-09-12	部番18座金追加	奥村・山崎・元田
△	2015-12-10	部番5 ガスケット材質変更	福本・山崎・元田
△	2016-11-07	材質変更: PTFE→RPTFE 等	福本・山崎・元田
△	2018-05-11	材質表記変更: RPTFE→RPTFE (15%ガラス繊維入)	福本・山崎・元田

20	座金	SUS304	1	
19	座金	SUS304	1	
18	-----	-----	-	
17	ハンドル車	FCD	1	
16	ハンドルナット	SUS304	1	
15	銘板	Aluminum	1	
14	ねじはめ輪	Bronze	1	
13	アイボルト	SUS304	2	
12	ナット	SUS304	2	
11	グランド	SCS13A	1	
10	ブシュ	RPTFE (15%ガラス繊維入)	1	
9	ピン	SUS304	2	
8	ボルト	SUS304	4	
7	パッキン	RPTFE (15%ガラス繊維入)	1s	
6	ふた	SCS13A	1	
5	ガスケット	RPTFE (15%ガラス繊維入)	1	
4	弁棒	SUS304	1	
3	弁体押さえ	SCS13A	1	
2	弁体	SCS13A	1	
1	弁箱	SCS13A	1	

番号	部品名	材料	個数	備考
第三角法		試験	水圧	
寸法単位	mm	弁箱耐圧	2.10MPa	
尺度		弁座漏れ	1.54MPa	

ステンレス鋼10K-15~32 SE10K玉
 フランジ形玉形弁
 SCS13A/SUS304 Fig.101-3

承認	検図	設計	製図	日付	2009-11-13
山崎	元田	S.L	孫安部	図番	GZX-15542-8

昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.