







符号	日付	訂正記事	担当
△	2026-02-10	重量・試験水圧 訂正等	菊井・岩本・元田
△			
△			

# 参考図

呼び径	L	口径		D	JIS 10K			( $\frac{\phi}{\phi}$ )	( $\frac{\phi}{\phi}$ )	A	B	W	L1	L2	重量 (kg)	数量 (台)
		d1	d2		C	n	h	H1	H2							
200	62	200	205	268	290	4	23	206	341	216	265	310	182	68	34.0	
250	68	247	258	326	355	4	25	238	381	216	265	310	230	89	42.0	
300	78	280	303	375	400	4	25	269	442	281	353	400	275	106	70.0	



番号	部品名	材料	個数	備考
22	手動減速機	-----	1	
21	スプリング	A182 F316	1	
20	ばね座金	A182 F304	2	
19	ボルト	A193 B8	2	
18	ナット	A194 8	4	呼び径250・300
			2	呼び径200
17	植込ボルト	A193 B8	2	
16	スラスト座金	RTFE+SS316	1	
15	止めねじ	A193 B8M	1	
14	ヨーク	A536 65-45-12	1	
13	ガスケット	PTFE	1	
12	底ふた	A351 CF8M	1	
11	パッキン	PTFE	1	
10	パッキン押さえ	A351 CF8M	1	
9	ブシュ	RTFE+SS316	1	
8	ブシュ	RTFE+SS316	1	
7	ブシュ	PTFE	1	
6	ブシュ	RTFE+SS316	1	
5	弁座押さえ	A351 CF8	1	
4	シート	PTFE	1	
3	弁軸	A182 F304	1	
2	弁体	A351 CF8	1	
1	弁箱	A351 CF8	1	

第三角法	試験	水圧
寸法単位	mm	弁箱耐圧 2.10MPa
尺度		弁座漏れ 1.54MPa

10K-200~300 VF-910A  
 ウェハ-形バタフライ弁  
 ギア操作式(HP-1) Fig.130

承認	検図	設計	製図	日付	2022-06-20
元田	矢田	V.V	福本	図番	BZV-21421-1

昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.