







符号	日付	訂正記事	担当
△	2026-02-10	重量・試験水圧 訂正	菊井・岩本・元田
△			
△			

参考図

呼び径	L	口径		D	JIS 10K			($\frac{\square}{\square}$)	($\frac{\square}{\square}$)	A	B	W	L1	L2	重量 (kg)	数量 (台)
		d1	d2		C	n	h	H1	H2							
65	46	62	78	108	140	2	19	111	222	116	162	150	26	15	8.3	
80	47	76	95	126	150	2	19	128	247	116	162	150	74	22	11.3	
100	53	93	115	153	175	2	19	150	269	163	202	200	86	25	17.5	
125	57	116	138	184	210	2	23	163	282	163	202	200	112	36	20.5	
150	56	155	162	212	240	2	23	176	397	163	202	200	138	49	21.5	



番号	部品名	材料	個数	備考
22	手動減速機	-----	1	
21	スプリング	A182 F316	1	
20	ばね座金	A182 F304	2	
19	ボルト	A193 B8	2	
18	ナット	A194 8	2	
17	植込ボルト	A193 B8	2	
16	スラスト座金	RTFE+SS316	1	
15	止めねじ	A193 B8M	1	
14	ヨーク	A536 65-45-12	1	
13	ガスケット	PTFE	1	
12	底ふた	A351 CF8M	1	
11	パッキン	PTFE	1	
10	パッキン押さえ	A351 CF8M	1	
9	ブシュ	RTFE+SS316	1	
8	ブシュ	RTFE+SS316	1	
7	ブシュ	PTFE	1	
6	ブシュ	RTFE+SS316	1	
5	弁座押さえ	A351 CF8	1	
4	シート	PTFE	1	
3	弁軸	A182 F304	1	
2	弁体	A351 CF8	1	
1	弁箱	A351 CF8	1	

第三角法	試験	水圧	
寸法単位	mm	弁箱耐圧	2.10MPa
尺度		弁座漏れ	1.54MPa

10K-65~150 VF-910A
 ウェハ-形バタフライ弁
 ギア操作式(HP-1) Fig.130

承認	検図	設計	製図	日付	
元田	矢田	V.V	福本	2022-04-28	
				図番	BZV-21420-1

昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.