



呼び径	d	L	フランジ (JIS 10K)					a	d2	D1	(≍) H1	(≍) H	重量 (kg)	数量 (台)
			D	C	n	h	t							
125	125	254	250	210	8	23	20	9	28	280	462	634	46	
150	150	267	280	240	8	23	22	9	30	300	546	747	65	
200	200	292	330	290	12	23	22	10	32	355	681	938	94	

符号	日付	訂正記事	担当
△	2008-08-08	スリーブ材質変更	安部・元田・山崎
△	2013-01-29	重量追記	安部・山崎・山崎
△	2017-03-27	Fig.No.192→192-2 機種番号変更 RE→RD JIS規格変更により検査圧力改訂 等	福本・奥村・元田
△	2017-09-04	呼び径150 H1寸法誤記訂正	福本・奥村・元田
△	2018-02-22	材料表記方法変更 SS400→SS400相当	福本・山崎・元田
△	2018-05-09	呼び径範囲100~200の図に再編成 弁箱弁座形状変更 弁座・弁棒材料表記 CR13に変更 等	福本・山崎・元田
△	2020-02-17	呼び径100A 削除	福本・山崎・元田

23	弁棒キャップ	塩化ビニル	1	
22	銘板	アルミニウム	1	
21	パッキン	ノンアスベスト	1s	
20	ガスケット	ノンアスベスト	1	
19	六角ナット	SS400相当	2	
18	植込ボルト	SS400相当	2	
17	六角ナット	SS400相当	4	呼び径200
16	六角ボルト	SS400相当	4	呼び径200
15	六角ナット	S25C	~	
14	六角ボルト	S35C	~	
13	止めねじ	SUS304	1	
12	ロックナット	SS400相当	1	
11	ハンドル車	FC200	1	
10	座金	C2801P	1	
9	ヨークスリーブ	C6782B	1	
8	パッキン押さえ	FCD450-10	1	
7	弁棒	CR13	1	
6	-----	-----	-	
5	弁箱付弁座	CR13	2	
4	弁体	CR13	1	
3	ヨーク	FCD450-10	1	呼び径200
2	ふた	FCD450-10	1	
1	弁箱	FCD450-10	1	

番号	部品名	材料	個数	備考
第三角法		試験	水圧	
寸法単位	mm	弁箱耐圧	2.10MPa	
尺度		弁座漏れ	1.54MPa	

ダクタイル鋳鉄10K-125~200 DS10K外
 フランジ形外ねじ仕切弁
 FCD450-10/CR13 Fig.192-2

承認	検図	設計	製図	日付	2007-01-08
山崎	元田	安部	安部	図番	RD-14580-7

昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.