



呼び径	d	L	フランジ(JIS 10K)					W	(≡) H	数量 (台)
			D	C	n	h	t			
15	15	108	95	70	4	15	12	160	95	
20	20	117	100	75	4	15	14	160	100	
25	25	127	125	90	4	19	14	160	110	
32	32	140	135	100	4	19	16	160	115	

16	六角ボルト	SS400相当	1	
15	六角穴付ボルト	SCM435	2	
14	六角ボルト	SS400相当	4	
13	手動レバー	FCD450-10	1	
12	C形止め輪	SUS304	1	
11	ストッパー	SCS13	1	
10	パッキン押さえ	FCD450-10	1	
9	パッキン座金	SUS304	1	
8	Vパッキン	RPTFE	1s	
7	スラスト座金	RPTFE	1	
6	ガスケット	RPTFE	1	
5	弁棒	SUS403	1	
4	弁箱付弁座	RPTFE	2	
3	ボール	F304	1	
2	弁箱B	FCD450-10	1	
1	弁箱A	FCD450-10	1	

番号	部品名	材料	個数	備考
第三角法		試験	水圧	
寸法単位	mm	弁箱耐圧	2.10MPa	
尺度		弁座漏れ	1.54MPa	

ダクタイル鋳鉄10K-15~32 FCD10Kボール
 フランジ形 ボール弁
 レバー操作式 Fig.198

承認	検図	設計	製図	日付	2018-07-04
元田	山崎	奥村	福本	図番	CDD-19924

△				
△				
△				
符号	日付	訂正記事	担当	

昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.