


符号	日 付	訂 正 記 事	担 当
△1	2020-06-04	W寸法変更、重量追記	福本・山崎・元田
△2	2021-04-27	銘板追加	福本・山崎・元田
△3	2025-11-19	呼び径15,20,32,40 D1寸法変更 呼び径25 H寸法変更 ハンドル径記号変更(W→D1)、重量修正	鈴木・岩本・元田

参考図



銘板表示例



呼び径	d	d1	L	フランジ (JIS 10K)							D1	H	重量 (kg)	数量 (台)
				D	C	n	h	g	f	t				
15	15	10.5	140	95	70	4	15	51	1	12	100	159	3.9	
20	20	13.5	152	100	75	4	15	56	1	14	100	163	4.3	
25	25	18	165	125	90	4	19	67	1	14	120	197	7.0	
32	32	22	178	135	100	4	19	76	2	16	160	221	9.3	
40	40	29	190	140	105	4	19	81	2	16	160	248	11.0	
50	50	36	216	155	120	4	19	96	2	16	175	283	15.6	

16	銘板	アルミニウム	1	
15	ハンドル車	A197	1	
14	ハンドルナット	Steel	1	
13	ヨークスリーブ	A276 410	1	
12	ナット	A194 2H	2	
11	アイボルト	A193 B7	2	
10	パッキン押さえフランジ	A105	1	
9	パッキン押さえ輪	A276 420	1	
8	パッキン	Graphite	1s	
7	ボルト	A193 B7	4	
6	ふた	A105	1	
5	ガスケット	304SS+Graphite	1	
4	弁棒	A182 F6a	1	
3	弁体	A182 F6a	1	シート面 STL盛金
2	弁箱付弁座	A276 420	2	シート面 STL盛金
1	弁箱	A105	1	

番号	部 品 名	材 料	個数	備 考
第 三 角 法		試 験	水 圧	
寸法単位	m m	弁箱耐压	2.10MPa	
尺 度		弁座漏れ	1.54MPa	

鍛鋼10K-15~50										10Kゲート				
フランジ形外ねじ仕切弁														
A105/Trim No.5										Fig.203				

承認	検 図	設 計	製 図	日付	2015-04-30
元田	山崎	X.T	奥村	図番	RFX-18654-3

昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.