



呼び径	d	L	フランジ (JIS 20K)							a	d2	D1	(≍) H1	(≍) H	重量 (kg)	数量 (台)
			D	C	n	h	g	f	t							
125	125	381	270	225	8	25	195	2	26	10	28	300	510	705	80	
150	150	403	305	260	12	25	230	2	28	11	32	355	605	835	109	
200	200	419	350	305	12	25	275	2	30	13	36	450	760	1045	162	

符号	日付	訂正記事	担当
△	2012-08-22	ふたばめ輪材質 SUS420J2→SUS420J1に変更。	奥村・元田・山崎
△	2016-05-17	ガスケット・パッキン 材質名称変更 部番23 銘板追加	福本・奥村・元田
△	2017-04-10	重量追記 検査圧力改訂 等	福本・山崎・元田
△	2018-03-06	材料表記方法変更: SS400→SS400相当	福本・山崎・元田
△	2018-05-14	弁棒キャップ図示、部品表に追記	福本・山崎・元田
△	2019-10-30	呼び径250・300削除 弁座・弁棒材質表記変更 SUS403→CR13	福本・山崎・元田

番号	部品名	材料	個数	備考
24	弁棒キャップ	塩化ビニル	1	
23	銘板	アルミニウム	1	
22	パッキン	グラファイト	1s	
21	ガスケット	304+グラファイト	1	
20	六角ナット	S45C	2	
19	植込ボルト	SNB7	2	
18	六角ナット	S45C	8	
17	総ねじボルト	SNB7	4	
16	六角ナット	S45C	~	
15	総ねじボルト	SNB7	~	
14	止めねじ	SUS304	1	
13	ロックナット	SS400相当	1	
12	ハンドル車	FC200	1	
11	座金	C2801P	1	
10	ヨークスリーブ	C6782B	1	
9	ふたばめ輪	SUS420J1	1	
8	パッキン押さえ	FCD450-10	1	
7	弁棒	CR13	1	
6	弁体付弁座	CR13	2	
5	弁箱付弁座	CR13	2	
4	弁体	FCD-S	1	
3	ヨーク	FCD-S	1	
2	ふた	FCD-S	1	
1	弁箱	FCD-S	1	

第三角法	試験	水圧
寸法単位	mm	弁箱耐圧 4.20MPa
尺度		弁座漏れ 3.08MPa

ダクタイル鉄20K-125~200 DS20K外  
 フランジ形外ねじ仕切弁  
 FCD-S/CR13 Fig.301-2

承認	検図	設計	製図	日付
山崎	元田	山崎	奥村	2012-06-27
				図番 RD-17330-6

昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.