





呼び径	d	L	フランジ (JIS 10K)					a	d2	D1	(≡) H1	(≡) H	重量 (kg)	数量 (台)
			D	C	n	h	t							
50	50	180	155	120	4	19	20	7	20	200	302	394	18	
65	65	190	175	140	4	19	22	8	20	200	328	436	23	
80	80	200	185	150	8	19	22	8	24	224	379	507	28	
100	100	230	210	175	8	19	24	10	26	250	442	597	44	

符号	日付	訂正記事	担当
①	1990-07-31	新JISコード表示	今井・山崎
②	1995-11-09	H1寸法追記	山崎・古河・山崎
③	2000-05-15	パッキン押さえ材質変更 呼び径40削除	元田・金山・山崎
④	2001-03-08	CAD化	元田・金山・山崎
⑤	2002-09-20	P・Gノンアスベスト	岸野・元田・山崎
⑥	2008-05-09	AutoCADデータに変換 Fig.No追記	安部・元田・山崎
⑦	2017-01-25	JIS規格の変更により検査圧力改訂 d2寸法表記方法変更	福本・山崎・元田
⑧	2017-04-14	部品表誤記訂正	福本・山崎・元田
⑨	2018-02-22	材料表記方法変更 SS400→SS400相当	福本・山崎・元田
⑩	2018-11-14	弁棒キャップ図示及び部品表に追記	福本・山崎・元田

22	弁棒キャップ	塩化ビニル	1	
21	パッキン	ノンアスベスト	1s	
20	ガスケット	ノンアスベスト	1	
19	六角ナット	SS400相当	2	
18	植込ボルト	SS400相当	2	
17	-----	-----	-	
16	-----	-----	-	
15	六角ナット	SS400相当	~	
14	六角ボルト	SS400相当	~	
13	止めねじ	SUS304	1	
12	ロックナット	SS400相当	1	
11	ハンドル車	FC200	1	
10	座金	C2801P	1	
9	ヨークスリーブ	CAC406	1	
8	パッキン押さえ	FCD450-10	1	
7	弁棒	SUS403	1	
6	弁体付弁座	SUS403	2	
5	弁箱付弁座	SUS304	2	
4	弁体	FC200	1	
3	-----	-----	-	
2	ふた	FC200	1	
1	弁箱	FC200	1	

番号	部 品 名	材 料	個数	備 考
第 三 角 法		試 験	水 圧	
寸法単位	m m	弁箱耐圧	2.10MPa	
尺 度		弁座漏れ	1.54MPa	

鋳鉄 10K-50~100 JIS B2031準拠
フランジ形外ねじ仕切弁
FC200/SUS Fig.38S

承認	検図	設計	製図	日付	1988-11-25
桜井	須藤		尾本	図番	R4-01204-10

昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.