





呼び径	d	L	フランジ (JIS 10K)					a	d2	D1	(≡) H	重量 (kg)	数量 (台)
			D	C	n	h	t						
350	340	381	490	445	16	25	34	17	40	450	975	285	
400	400	406	560	510	16	27	36	19	42	500	1132	386	
450	450	432	620	565	20	27	38	20	44	560	1227	509	
500	500	457	675	620	20	27	40	22	48	600	1341	647	

符号	日付	訂正記事	担当
△	2012-09-18	D1・H寸法追記	吉田・安部・元田
△	2017-03-27	検査圧力変更 部番25 空気抜き用プラグ追加	福本・奥村・元田
△	2018-02-05	材料表記方法変更：SS400→SS400相当	福本・山崎・元田

25	テーパプラグ	SS400相当	1	
24	止めねじ	C2600W	2	
23	目盛板	A1050P	1	
22	指示針	CAC406	1	
21	パッキン	ノンアスベスト	1s	
20	ガスケット	ノンアスベスト	1	
19	ガスケット	ノンアスベスト	1	
18	六角ナット	SS400相当	2	
17	植込ボルト	SS400相当	2	
16	六角ナット	SS400相当	4	
15	植込ボルト	SS400相当	4	
14	六角ナット	SS400相当	～	
13	六角ボルト	SS400相当	～	
12	座金	SS400相当	1	
11	六角ナット	SS400相当	1	
10	ハンドル車	FC200	1	
9	パッキン押さえ	FC200	1	
8	めねじこま	CAC406	1	
7	弁棒	C3771B	1	
6	弁体付弁座	CAC406	2	
5	弁箱付弁座	CAC406	2	
4	弁体	FC200	1	
3	パッキン箱	FC200	1	
2	ふた	FC200	1	
1	弁箱	FC200	1	

番号	部 品 名	材 料	個数	備 考
第 三 角 法		試 験	水 圧	
寸法単位	m m	弁箱耐圧	1.5 MPa	
尺 度		弁座漏れ	1.1 MPa	

铸铁10K-350~500 AS内
フランジ形内ねじ仕切弁
FC200/CAC406 開度指示計付 Fig.3

承認	検図	設計	製図	日付	2008-05-13
山崎	元田		安部	図番	SA-14722-3

昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.