



呼び径	d	L	フランジ (JIS 5K)					a	d2	D1	(寸) H1	(寸) H	重量 (kg)	数量 (台)
			D	C	n	h	t							
125	125	220	235	200	8	19	20	9	24	224	477	645	42	
150	150	240	265	230	8	19	22	10	26	250	555	753	55	
200	200	260	320	280	8	23	24	12	28	280	688	938	86	
250	250	300	385	345	12	23	26	15	32	355	848	1158	153	

符号	日付	訂正記事	担当
△	2016-06-17	JIS規格の変更により検査圧力改訂 部番22 銘板追加	福本・山崎・元田
△	2018-02-07	材料表記方法変更 SS400→SS400相当	福本・山崎・元田
△	2018-11-14	弁棒キャップ図示及び部品表に追記	福本・山崎・元田
△	2020-07-09	呼び径250 h寸法誤記訂正 25→23	福本・山崎・元田

番号	部品名	材料	個数	備考
23	弁棒キャップ	塩化ビニル	1	
22	銘板	アルミニウム	1	
21	パッキン	ノンアスベスト	1s	
20	ガスケット	ノンアスベスト	1	
19	六角ナット	SS400相当	2	
18	六角ボルト	SS400相当	2	
17	六角ナット	SS400相当	4	
16	六角ボルト	SS400相当	4	
15	六角ナット	SS400相当	~	
14	六角ボルト	SS400相当	~	
13	止めねじ	SUS304	1	
12	ロックナット	SS400相当	1	
11	ハンドル車	FC200	1	
10	座金	C2801P	1	
9	ヨークスリーブ	CAC406	1	
8	パッキン押さえ	FC200	1	
7	弁棒	SUS403	1	
6	弁体付弁座	SUS403	2	
5	弁箱付弁座	SUS403	2	
4	弁体	FC200	1	
3	ヨーク	FC200	1	
2	ふた	FC200	1	
1	弁箱	FC200	1	

番号	部品名	材料	個数	備考
第三角法		試験	水圧	
寸法単位	mm	弁箱耐圧	1.05MPa	
尺度		弁座漏れ	0.77MPa	

鋳鉄 5K-125~250 JIS B2031準拠  
 フランジ形外ねじ仕切弁  
 FC200/SUS403 Fig.7-2

承認	検図	設計	製図	日付
山崎	元田		安部	2008-01-16
			図番	R3-14585-4

昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.