




重量 (kg)	数量 (台)
212	

符号	日付	訂正記事	担当
△	2012-09-06	CAD化	奥村・山崎・元田
△	2016-06-17	Fig.No.重量追記・検査圧改訂	福本・奥村・元田
△	2018-02-07	材料表記方法変更 SS400→SS400相当	福本・山崎・元田
△	2018-11-14	弁棒キャップ図示及び部品表に追記	福本・山崎・元田

22	弁棒キャップ	塩化ビニル	1	
21	パッキン	ノンアスベスト	1s	
20	ガスケット	ノンアスベスト	1	
19	六角ナット	SS400相当	2	
18	六角ボルト	SS400相当	2	
17	六角ナット	SS400相当	4	
16	六角ボルト	SS400相当	4	
15	六角ナット	SS400相当	12	
14	六角ボルト	SS400相当	12	
13	止めねじ	SUS304	1	
12	ロックナット	SS400相当	1	
11	ハンドル車	FC200	1	
10	座金	C2801P	1	
9	ヨークスリーブ	CAC406	1	
8	パッキン押さえ	FC200	1	
7	弁棒	SUS403	1	
6	弁体付弁座	SUS403	2	
5	弁箱付弁座	SUS403	2	
4	弁体	FC200	1	
3	ヨーク	FC200	1	
2	ふた	FC200	1	
1	弁箱	FC200	1	

番号	部品名	材料	個数	備考
第三角法		試験	水压	
寸法単位	mm	弁箱耐圧	1.05MPa	
尺度		弁座漏れ	0.77MPa	

铸铁 5K-300 B31-5K外
フランジ形外ねじ仕切弁
FC200/SUS403 Fig.7-2

承認	検図	設計	製図	日付	2012-06-07
山崎	元田		安部	図番	RE-13325-4

昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.