



呼び径		d	L	(H)	D1	重量 (kg)	数量 (台)
inch	mm						
1/2	15	15	55	101	70	0.42	
3/4	20	20	60	108	70	0.50	
1	25	25	65	115	80	0.67	
1 1/4	32	32	75	132	80	1.02	
1 1/2	40	38	85	149	90	1.44	
2	50	50	95	175	100	2.05	
2 1/2	65	65	116	213	140	5.06	
3	80	80	130	241	140	8.67	

符号	日付	訂正記事	担当
△	2008-05-08	圧力検査、空気圧検査に移行	安部・元田・山崎
△	2010-08-06	S.L設計変更 材料表記訂正	奥村・安部・元田・山崎
△	2010-11-16	材質表記をJIS表記へ	奥村・安部・山崎
△	2016-11-02	材質変更：PTFE→RPTFE 等	福本・山崎・元田
△	2018-05-11	材質表記変更： RPTFE→RPTFE (15%ガラス繊維入)	福本・山崎・元田

12	六角ナット	SUS304	1	
11	銘板	アルミニウム	1	
10	ハンドル	アルミニウム	1	
9	弁棒	SUS316	1	
8	グラウンドナット	SCS14A	1	
7	パッキン押さえ	SUS304	1	
6	パッキン	RPTFE (15%ガラス繊維入)	1s	
5	ふたはめ輪	SUS304	1	
4	ガスケット	RPTFE (15%ガラス繊維入)	1	
3	ふた	SCS14A	1	
2	弁体	SCS14A	1	
1	弁箱	SCS14A	1	

番号	部品名	材料	個数	備考
第三角法		試験	水圧	空気圧
寸法単位	mm	弁箱耐圧	——	0.6MPa
尺度		弁座漏れ	——	0.6MPa

316ステンレス鋼 200-1/2"~3" 200型ゲート
ねじ込み形内ねじ仕切弁
弁棒非上昇式 Fig.95

承認	検図	設計	製図	日付	2007-06-21
山崎	元田	S.L	安部	図番	SZX-14307-5

昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.